

ТОВ «ІНТЕР-СНАБ КОМПАНІ»

М. Харків, вул. Соборності України 267

ЄДРПОУ 42297724

<https://isb.com.ua> тел.: +380993892334

Вих. №1388/2 від 28.10.2025р.

Антимонопольному комітету України

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 45 м. Київ 03035.

Суб'єкт оскарження: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-снаб компанії" код

ЄДРПОУ: 42297724 Адреса: 61183, М. Харків, вул. Соборності України 267, кв.304

Замовник: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" Код

ЄДРПОУ 40538421 Адреса: 01001, Україна, Київська область, Київ, 01001, місто Київ,
ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, будинок 5

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-10-01-008408-a

Лист роз'яснення


Цим листом у відповідь на пояснення Замовника від 28.10.2025р. повідомляємо, що Замовник знову вказує довжину зовнішньої частини 120мм як не відповідність, проте у вимогах Замовника чітко зазначені вимоги не стосовно довжини зовнішньої частини, а до довжини проточки, яка має бути $d=8$ мм та довжиною 60 мм.

На кресленні зазначено, що довжина монтажної частини 320мм, на ній проточка діаметром 8мм довжиною 60мм; довжина 120мм це довжина верхньої частини від місця кріплення (штуцера M20x1,5) до з'єднувальної головки.

Згідно наданого паспорту термоперетворювач повністю відповідає вимогам Замовника, де зазначені основні вимоги замовника

Відповідно до умов тендерної документації учасники можуть надавати паспорти без зазначення деяких характеристик товару, така інформація як довжина проточки не вказується виробником, тому паспорт був наданий без цього параметру.

Основні параметри, які мають бути зазначені це довжина монтажної та зовнішньої частини.



Директор Польщиків А.О

Польщиків

