

Додаток 1 до ПРО

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі
(ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)**

ДК 021:2015 Код 31110000-0 - Електродвигуни

№ лоту	Найменування	Кількість, шт.
1	Електродвигун ВАО, 30kW, 750об/хв, IP54, 3 (три) фазний, 50Hz, 380V, асинхронний тип, клас ізоляції “Н”: Лот №1: Електродвигун трифазний асинхронний ВАО Потужність двигуна 30 кВт Номінальна частота обертання валу 750 об/хв. при 50 Гц Тип виконання (монтажна): з лапами, вибухозахищений; Незалежна вентиляція (IC416) – для роботи в широкому діапазоні частоти обертання Клас ізоляції “Н” Ступінь захисту двигунів IP54 по ГОСТ 17494 Група виконання по механічним зовнішнім чинників М1 по ГОСТ 17516.1 Електродвигун асинхронний для роботи від мережі змінного струму з частотою 50 Гц Температура експлуатації -40..80 С; Живлення 380АС (380В); Матеріал корпусу - сталь Кількість валів - 1 Вал циліндричний	1
2	Електродвигун МТФ312-6, 15kW, IP54, 3 (три) фазний, 50Hz, 380V, асинхронний тип, клас ізоляції “Н” або “F”. Лот №2: Електродвигун трифазний асинхронний МТФ312-6 Потужність двигуна 15 кВт Номінальна частота обертання валу 960 об/хв. при 50 Гц Тип виконання (монтажна): з лапами; Незалежна вентиляція - IC416 Клас ізоляції “Н” або “F” Ступінь захисту двигунів IP54 по ГОСТ 17494 Група виконання по механічним зовнішнім чинників М1 по ГОСТ 17516.1 Електродвигун асинхронний з фазним ротором (крановий) для роботи від мережі змінного струму з частотою 50 Гц Температура експлуатації -40..80 С; Живлення 380АС (380В); Матеріал корпусу - чавун Кількість валів - 1 Вал циліндричний	1

3	Електродвигун 4A160S6, 15kW, 960об/хв., 3 (три) фазний, 50Hz, 380V, асинхронний тип, клас ізоляції “Н” або “F”. Лот №3: Електродвигун трифазний асинхронний 4A160S6 Потужність двигуна 15 кВт` Номінальна частота обертання валу 960 об/хв. при 50 Гц Тип виконання (монтажна): з лапами; Незалежна вентиляція - IC416 Клас ізоляції “Н” або “F” Ступінь захисту двигунів IP54 по ГОСТ 17494 Група виконання по механічним зовнішнім чинників М1 по ГОСТ 17516.1 Електродвигун асинхронний для роботи від мережі змінного струму з частотою 50 Гц Температура експлуатації -40..80 С; Живлення 380АС (380В); Матеріал корпусу - чавун Кількість валів - 1 Вал циліндричний	1
4	Електродвигун 4кВт, 1500 об/хв, вал - 32мм, 380V, IP54, вал циліндричний (Якість – не Китай)	8
5	Електродвигун підйому у зборі КГ 2412-6, 8кВт, 920об/хв	1
6	Електродвигун візка у зборі К 1306-6, 0,37кВт, 930 об/хв	1
7	Електродвигун мосту у зборі АОЛЕ2-31-6, 1,1кВт, 955 об/хв	1

Вимога до товару :

Вимога до товару :

1. Повна відповідність продукції технічним вимогам вказаних у таблиці вище.
2. Продукція має бути упакована з біркою, на якій вказано: марка, партія, дата виготовлення, термін придатності, позначка ВТК.

Місце, обсяг поставки:

1. Місце поставки - поставка на базисі СРТ склад ПрАТ «Запоріжжябразив» за адресою: **м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 44.**
2. Термін поставки – до 11 липня 2023 року.
3. Умови оплати - по факту поставки протягом 30 календарних днів.
4. **Допускається** аналог/еквівалент будь яких вітчизняних або іноземних виробників з відповідним рівнем якості.
5. При наявності ТМЦ, надати копію Сертифікату заводу-виробника з подальшим наданням оригіналу Сертифікату відповідності , що підтверджує якість продукції з печаткою Постачальника , або при виготовленні матеріалу надати зразок сертифікату заводу-виробника з подальшим наданням при відвантаженні Продукції копія оригіналу сертифікату того ж заводу-виробника, завіреного печаткою Постачальника (в документі обов'язково повинен бути штамп ВТК Виробника і підпис уповноваженої особи); «Виписка» з сертифікату НЕ ДІЙСНА.

УВАГА! не відкладайте подання документів на останню мить, збій з боку інтернет-провайдера або майданчика можуть створити складності і Ви можете не встигнути подати пропозицію.